

ROYAUME DU MAROC

IMANOR
المعهد المغربي للتقييس
Institut Marocain de Normalisation



2020RCNM024-01:02

**CERTIFICAT DE DROIT D'USAGE
DE LA MARQUE NATIONALE DE CONFORMITE
AUX NORMES MAROCAINES**

Les produits :

TUBES EN POLYCHLORURE DE VINYLE CHLORE (PVC-C) DE TYPE I

Diamètre extérieur nominale en mm	16	20	25	32	40	50	63	75	90	110	125	160
Groupe de pression / Pression de service	2/10	2/10	2/10	2/10	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6
Epaisseur nominale de la paroi en mm	1.8	2.3	2.8	3.6	3.0	3.7	4.7	5.6	6.7	8.1	9.2	11.8

De Marque Commerciale :

FLOWGUARD

Fabriqués par la société :

FIRST PLASTICS

Dans l'usine :

Zone Technopole - BP 90 - Nouaceur - Casablanca 20240

Sont conformes à la norme marocaine :

NM ISO 15877-2 : 2018

Ce certificat délivré dans les conditions prévues par les règles de certification NM Tubes en poly (chlorure) de vinyle chloré (PVC-C) (RCNM024 version 1), est valable jusqu'au **10 Avril 2022**.

Rabat, le 13 Décembre 2021

Le Directeur de l'IMANOR

Signé : Abderrahim TAIBI

La validité de ce certificat peut être vérifiée auprès de l'IMANOR certification@imanor.ma
ou sur le site web : www.imanor.ma